



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПЕРВОЗВАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
«ДОБРОБУТ»

27652, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Первозванівка, вул. Героїв України, 1.

Код ЄДРПОУ 34374840, , UA 763204780000026006000258278, МФО 320478 у АБ «УКРГАЗБАНК» тел.0676582158

КП Первозванівської сільської ради «Добробут»

Протокол випробування № 6377

Від 28 серпня 2026 року

Вода питна водопровідна

НД на об'єкт випробувань

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Кіровоградська область, Кропивницький район с. Калинівка вул. Степова діля

будинку №48

Назва показника, одиниці виміру	Нормативне значення	Результат випробування	Невизначеність	Метод випробування
Загальне мікробне число при t 37°C 24години, КУО/см3	≤ 50	7	Не визначається	МВ 10.2.1.113-2005
Загальні каліформи, КУО/100см3	відсутність	відсутні	Не визначається	МВ10.2.1,113-2005
Escherichia Coli, КУО/ 100см3	відсутність	відсутні	Не визначається	МВ10.2.1,113-2005
Ентерококи, КУО/100см3	відсутність	відсутні	Не визначаються	My 2285-81
	Органолептичні	показники		
Запах при 60° С, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Запах при 20° С, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Смак і присмак, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Забарвленість, град	≥20	1,8	0,54	МВ 37/02:2021
Каламутність, мг/дм3	≥1,5	0,23	Не визначається	МВ 38/02:2021



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПЕРВОЗВАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
«ДОБРОБУТ»

27652, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Первозванівка, вул. Героїв України, 1.

Код ЄДРПОУ 34374840, UA 763204780000026006000258278, МФО 320478 у АБ «УКРГАЗБАНК» тел.0676582158

КП Первозванівської сільської ради «Добробут»

Протокол випробування № 6374

Від 28 серпня 2026 року

Вода питна водопровідна

НД на об'єкт випробувань

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Кіровоградська область, Кропивницький район с. Первозванівка вул. Героїв

України,2

Назва показника, одиниці виміру	Нормативне значення	Результат випробування	Невизначеність	Метод випробування
Загальне мікробне число при t 37°C 24 години, КУО/см ³	≤ 50	10	Не визначається	МВ 10.2.1.113-2005
Загальні каліформи, КУО/100см ³	відсутність	відсутні	Не визначається	МВ10.2.1.113-2005
Escherichia Coli, КУО/ 100см ³	відсутність	відсутні	Не визначається	МВ10.2.1.113-2005
Ентерекоки, КУО/100см ³	відсутність	відсутні	Не визначаються	My 2285-81
	Органолептичні	показники		
Запах при 60° С, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Запах при 20° С, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Смак і присмак, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Забарвленість, град	≥20	5,3	1,62	МВ 37/02:2021
Каламутність, мг/дм ³	≥1,5	<0,23	Не визначається	МВ 38/02:2021

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПЕРВОЗВАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
«ДОБРОБУТ»

27652, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Первозванівка, вул. Героїв України, 1.

Код ЄДРПОУ 34374840, , UA 763204780000026006000258278, МФО 320478 у АБ «УКРГАЗБАНК» тел.0676582158

КП Первозванівської сільської ради «Добробут»

Протокол випробування №6375

Від 28 серпня 2026 року

Вода питна водопровідна

НД на об'єкт випробувань

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Кіровоградська область, Кропивницький район с. Первозванівка вул.

Першотравнева,14а

Назва показника, одиниці виміру	Нормативне значення	Результат випробування	Невизначеність	Метод випробування
Загальне мікробне число при t 37°C 24 години, КУО/см3	≤ 50	14	Не визначається	МВ 10.2.1.113-2005
Загальні каліформи, КУО/100см3	відсутність	відсутні	Не визначається	МВ10.2.1.113-2005
Escherichia Coli, КУО/ 100см3	відсутність	відсутні	Не визначається	МВ10.2.1.113-2005
Ентерококи, КУО/100см3	відсутність	відсутні	Не визначаються	Му 2285-81
	Органолептичні	показники		
Запах при 60° С, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Запах при 20° С, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Смак і присмак, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Забарвленість, град	≥20	5,8	1.80	МВ 37/02:2021
Каламутність, мг/дм3	≥1,5	2.13	0.26	МВ 38/02:2021



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПЕРВОЗВАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
«ДОБРОБУТ»

27652, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Первозванівка, вул. Героїв України, 1.

Код ЄДРПОУ 34374840, UA 203204780000026006000258278, МФО 320478 у АБ «УКРГАЗБАНК» тел. 0676582158

КП Первозванівської сільської ради «Добробут»

Протокол випробування № 6378

Від 28 серпня 2026 року

Вода питна водопровідна (шахтний колодязь)

НД на об'єкт випробувань

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Кіровоградська область, Кропивницький район, С. Степове, вул.Набережна,1А.

Назва показника, одиниці виміру	Нормативне значення	Результат випробування	Невизначеність	Метод випробування
Загальне мікробне число при t 37°C 24 години, КУО/см3	≤ 50	5	Не визначається	МВ 10.2.1.113-2005
Загальні каліформи, КУО/100см3	відсутність	відсутні	Не визначається	МВ 10.2.1.113-2005
Escherichia Coli, КУО/ 100см3	відсутність	відсутні	Не визначається	МВ 10.2.1.113-2005
Ентерекоки, КУО/100см3	відсутність	відсутні	Не визначаються	My 2285-81
	Органолептичні	показники		
Запах при 60° С, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Запах при 20° С, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Смак і присмак, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Забарвленість, град	≥20	4.1	1.26	МВ 37/02:2021
Каламутність, мг/дм3	≥1.5	0.32	0.04	МВ 38/02:2021



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПЕРВОЗВАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
«ДОБРОБУТ»

27652, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Первозванівка, вул. Героїв України, 1.

Код ЄДРПОУ 34374840, , UA 763204780000026006000258278, МФО 320478 у АБ «УКРГАЗБАНК» тел.0676582158

КП Первозванівської сільської ради «Добробут»

Протокол випробування № 6376

Від 28 серпня 2026 року

Вода питна водопровідна

НД на об'єкт випробувань

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Кіровоградська область, Кропивницький район с. Зоря вул. Черешнева.

Назва показника, одиниці виміру	Нормативне значення	Результат випробування	Невизначеність	Метод випробування
Загальне мікробне число при t 37°C 24 години, КУО/см3	≤ 50	15	Не визначається	МВ 10.2.1.113-2005
Загальні каліформи, КУО/100см3	відсутність	відсутні	Не визначається	МВ10.2.1.113-2005
Escherichia Coli, КУО/ 100см3	відсутність	відсутні	Не визначається	МВ10.2.1.113-2005
Ентерекоки, КУО/100см3	відсутність	відсутні	Не визначаються	My 2285-81
	Органолептичні	показники		
Запах при 60° С, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Запах при 20° С, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Смак і присмак, бали	≥2	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Забарвленість, град	≥20	4,1	1,26	МВ 37/02:2021
Каламутність, мг/дм3	≥1,5	1,65	0,20	МВ 38/02:2021