



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПЕРВОЗВАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
«ДОБРОБУТ»

27652, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Первозванівка, вул. Героїв України, 1.

Код ЄДРПОУ 34374840, , UA 763204780000026006000258278, МФО 320478 у АБ «УКРГАЗБАНК» тел.0676582158

КП Первозванівської сільської ради «Добробут»

Протокол випробування № 6876

Від 21 вересня 2026 року

Вода питна зі свердловини

НД на об'єкт випробувань

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Кіровоградська область, Кропивницький район с. Калинівка вул. Степова діля

будинку №48

Назва показника, одиниці виміру	Нормативне значення	Результат випробування	Невизначеність	Метод випробування
Загальні каліформи, КУО/100см ³	≥1	<1	Не визначається	МВ10.2.1,113-2005
Escherichia Coli, КУО/ 100см ³	відсутність	відсутні	Не визначається	МВ10.2.1,113-2005
	Органолептичні	показники		
Запах при 60° С, бали	≥3	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Запах при 20° С, бали	≥3	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Смак і присмак, бали	≥3	0	Не визначаються	МВ 24/02:2021
Забарвленість, град	≥35	4,1	1,26	МВ 37/02:2021
Каламутність, мг/дм ³	≥2,03	0,47	0,06	МВ 38/02:2021

	Фізико-хімічні	показники		
Водний показник, од.р.Н	6,5-8,5	7,46	0,03	МВ 78/02:2026
Загальна жорсткість, моль/м ³	≥ 10,0	9,8	0,6	ДСТУ ISO 6059-2003
Сухий залишок, мг/дм ³	≥ 1500	1410,0	24,0	МВ29/02:2021

Хлориди, мг/дм ³	≥350	127,6	17,9	ДСТУ ISO 6059-2003
Сульфати, мг/дм ³	≥500	459,6	68,9	MB28/02:2021
Залізо загальне, мг/дм ³	≥ 1,0	< 0,1	Не визначаються	MB 30/02:2021

	Санітарно	токсикологічні	показники	
Перманганатна окислюваність, мг/дм ³	≤ 5,0	2,56	0,36	MB 42/02:2021
Амоній, мг/дм ³	≤ 2,6	< 0,05	Не визначається	MB 39/02:2021
Нітрати, мг/дм ³	≤ 3,3	< 0,003	Не визначається	MB 27/02:2021
Нітрати (за NO ₃), мг/дм ³	≤ 50,0	30,3	3,3	MB 73/02:2025*
Фториди, мг/дм ³	≤ 1,5	0,68	0,06	MB 25/02:2021
Марганець, мг/дм ³	≤ 0,5	< 0,01	Не визначається	MB 74/02:206*